



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT  
Slabbaerstraat. 18  
3210 Lubbeek  
Tel. 016 63 47 45  
Fax 016 63 12 21

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

EAN: Euris  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 8/11/08 Aard van het onder: \_\_\_\_\_  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~overdracht eigendom~~ Type der lokalen: H/H/D

Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór ~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting EO A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type pc-2p

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT el.

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 26,8 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING: 20 schou

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso Geen  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_

|  |
|--|
| PROCES-VERBAAL VAN HET<br>GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK |
| gezien op _____                                      |
| de aangegeven van de aannemingsvoordelen             |
| naam: _____  |
| handtekening: _____                                  |

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/11/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
~~2-~~ De installatie is niet conform.  
~~3-~~ De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER  
nr. + naam + handtekening  
46 Verbruggen

De directeur,